

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Váš dopis ze dne 25. 1. 2016
Sp. Zn.: SMBO 2082/2016/TOŽP/Ma
Č.j.: DMBO 2083/2016
Vyřizuje: Mgr. Macková/kl. 659
V Boskovicích dne: 9. 2. 2016

O Z N Á M E N Í

zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání ve věci povolení stavby „Žerůtky, napojení nového vrtu do VDJ“ a povolení k odběru podzemní vody

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a dále jako příslušný speciální stavební úřad, obdržel dne 26. 1. 2016 od **Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ 49468952**, který je na základě plné moci zastoupen společností SMV projekt, s. r. o., Pechova 3, 615 00 Brno, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „**Žerůtky, napojení nového vrtu do VDJ**“. Stavbou budou dotčeny pozemky v k. ú. Žerůtky, parc. č. 441/5 a 442/5. Současně bylo požádáno o **povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod z předmětného vrtu**. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jaroslavem Rakušanem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004001, a Ing. Jaroslavem Stupkou, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001381, a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů.

Stručný popis stavby:

Účelem stavby je náhrada stávajícího nevyhovujícího zdroje pitné vody. Pro zásobování obce Žerůtky je navržen nový vrt ŽE 1-14 o hloubce 100 m na pozemku parc. č. 442/5 v k. ú. Žerůtky, souřadnice X 1133190.999, Y 600764.982.

Bude upraveno zhlaví vrtu, osazena betonová podkladová deska, osazena dnová skruž a další skruže o vnitřním Ø 1 000 mm do úrovně cca 500 mm nad upravený terén. Zákrytová betonová deska bude dvoudílná. Prostor u vrtu v rozsahu 3 x 3 m bude zpevněn dlažbou a oplocen.

Výtlačný řad do kontejnerové úpravny vody ve VDJ Žerůtky je navržen z potrubí HDPE PE 100, SDR 11, 40 x 3,7 mm celkové délky 234,20 m. Výtlačk upravené vody do armaturní komory VDJ je navržen z potrubí HDPE PE 100, SDR 11, 40 x 3,7 mm celkové délky 17,0 m.

Kontejnerová úpravna vody sestává z kontejneru o rozměrech 6 058 x 2 438 x 2 800 mm tvořeného rámovou ocelovou konstrukcí s pochůznou a odvětranou střechou a obvodovými stěnami ze sendvičových panelů a technologického zařízení pro úpravu vody (snížení koncentrace dusičnanů a hygienické zabezpečení). U kontejnerové úpravny vody bude umístěna plastová odpadní bezodtoká jímka na prací vody o objemu 6 m³.

Elektronický podpis - 9.2.2016

Certifikát autora podpisu:
Jméno : Mgr. Daria Macková
Vydán : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 6.7.2016

Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě výsledku tohoto přezkoumání a ve smyslu ustanovení § 115 vodního zákona **oznamuje zahájení vodoprávního řízení** všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a **současně nařizuje** k projednání žádosti

ústní jednání

na čtvrtek dne 25. února 2016.

Jednání bude zahájeno v **10.00 hodin na Obecním úřadě Žerůtky.**

Výslovně se upozorňuje, že závazná stanoviska a námitky popř. důkazy k projednávané záležitosti je třeba uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání, jinak nebude na námitky a připomínky později podané přihlédnuto.

Do podkladů, pro vydání požadovaného rozhodnutí, je možno nahlédnout v kanceláři Městského úřadu Boskovic, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, zejména v úřední dny tj. pondělí a středa v době od 8-17 hodin nebo v jiné dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 659.

Žádáme všechny přizvané účastníky, aby se jednání účastnili statutárním zástupcem nebo zástupcem opatřeným plnou mocí.

Ve stejném termínu je třeba, aby investor stavby (zástupce) doložil následující podklady:

- ***Souhlas stavebního úřadu Lysice podle § 15 stavebního zákona***
- ***Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Boskovice, ke stavebnímu řízení***
- ***Smlouvy které zakládají právo investora stavět na pozemku parc. č. 442/5 ve vlastnictví obce Žerůtky a na pozemku parc. č. 441/5 ve vlastnictví pana Martina Koláčka a pana Miloslava Koláčka***
- ***Hydrogeologický posudek k žádosti o povolení k nakládání s vodami***
- ***Doklad o zaplacení správního poplatku 3 000,- Kč ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet 19-0000126631/0100, VS 31512***

„otisk úředního razítka“

Mgr. Darja MACKOVÁ
oprávněná úřední osoba
pro výkon státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice

Oznámení obdrží:

Účastníci řízení:

1. SMV projekt, s. r. o., Pechova 3, 615 00 Brno
2. Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
3. Obec Žerůtky
4. Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Boskovice
5. Martin Koláček, Brněnská 299, 679 7 Lysice
6. Miloslav Koláček, nám. Osvobození 149, 679 71 Lysice

Dotčené orgány státní správy a ostatní:

1. Stavební úřad Lysice
2. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko
3. Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Blansko
4. Povodí Moravy, s. p.
5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno
6. MěÚ Boskovice, TOŽP – lesní hospodářství